

Brand och ordningsregler

- Information om hyresgästens ansvar för brandskydd

- Containers skall helst vara täckta. Säkerhetsavståndet till byggnad eller skärmtak är 4 m för täckt container och 6 m för öppen container.
- Förvara aldrig brännbart material intill byggnadens ytterväggar.
- Kontrollera regelbundet att lastkaj och omgivningen runt byggnaden är fri från brännbart material. -Håll god ordning.
- Se till att trapphus och andra gemensamma utrymmen är fria från brännbart material och kartonger.
- Se till att utrymningsvägarna inte är belamrade utan fria och öppningsbara.
- Se till att brandavskiljande väggar inte punkteras, brandtäta efter kabeldragning
- Se till att el- och teknikutrymmen rena, dessa är inte förråd.
- Kontrollera handbrandsläckare regelbundet
- Informera alla anställda årligen om utrymning och träna utrymning vid behov.
- Förvara brandfarliga varor säkert i godkända skåp eller utrymmen.
- Anmäl övriga olycksrisker till fastighetsägaren.
- Låt alltid en behörig elinstallatör sköta elreparationer och elinstallationer.
- Undvik provisoriska och lösa elledningar. Byt till fasta installationer.
- Låt alltid en behörig rörläggare göra inkopplingar av tex. tvättmaskin, vatten- och kaffemaskin.
- Om övernattnig sker skall brandvarnare finnas.
- Kaffebryggare och minikök förses med timer.
- Byt blinkande lysrör, de medför en brandrisk. Byt gärna till lysrör med säkerhetsglimtändare eller högfrekvensdon.
- Lysrörsarmaturer i tak skall helst vara placerade i gångar utanför lagerställen. Om detta inte går att ordna så får inte pallar och annat brännbart vara placerat närmare lysröret än 1 meter.
- Se till att det är minst 1 meter till brännbart material från värmefläkt.

Dessa regler är baserade på Räddningstjänstens och försäkringsbolagens min krav.

Felanmälan till Ytterbygg

Tel 0303-206040 eller via formulär på: www.ytterbygg.se